

COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI

Roma, 30/06/2022

Prot. n. 102 AM/cc

POS. N. 0075/2022

PARERE FAVOREVOLE N. 50/2022

Al Comune di Civitavecchia
Piazzale Pietro Guglielmotti 7
00053 CIVITAVECCHIA

e, p.c. Al Comitato Regionale del C.O.N.I.
Via Flaminia Nuova 830
00191 ROMA

Al Delegato Provinciale del C.O.N.I.
SEDE

Al Tecnico Regionale per
l'impiantistica Sportiva
c/o C.O.N.I. Regionale
SEDE

**OGGETTO: COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM) – Ristrutturazione dello stadio
"Fattori" in Via Bandiera per complessivi € 3.525.000,00.
Richiesta di parere pervenuta in data 27/05/2022.**

Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal R.D.L. n. 302 del 02/02/1939 e s.m.i., dal D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 richiamate anche dal D.M. Interni 18/03/96 e s.m.i., in accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 517/87, la Commissione Impianti Sportivi del CONI è chiamata a esprimere pareri, tenendo conto, tra l'altro, delle vigenti normative inerenti la sicurezza, la funzionalità, l'igiene, l'accessibilità ai disabili degli impianti sportivi, nonché dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

In particolare la Commissione è chiamata ad esprimere pareri in linea tecnico-sportiva su progetti di costruzione, acquisto, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e loro accessori, come meglio specificato nel Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1470 del 03/07/2012.

I pareri vengono espressi facendo riferimento in particolare alle Norme CONI vigenti.

La Commissione Impianti Sportivi, nella seduta del 30/06/22, presa visione della richiesta in oggetto, preso atto del verbale della C.C.V. dell'anno 2018, relativo all'agibilità dell'impianto, nonché dell'autorizzazione sismica rilasciata a marzo u.s., ha espresso

PARERE FAVOREVOLE N. 50 / 2022

sul seguente tipo di intervento:

- campo da calcio m 100,00 x 60,00 in erba artificiale; livello di omologazione previsto: LND nazionale;
- velodromo e pista atletica leggera (esistenti); impianti sportivi di esercizio;
- palestra fitness mq 160,00;
- spogliatoi e servizi igienici atleti, istruttori/giudici;
- tribune spettatori per complessivi 1.704 posti (di cui settore ospiti per 294 posti);
- servizi igienici pubblico;
- atrio, bar/ristoro;
- locali depositi, magazzini, locali tecnici;
- impianti tecnologici;
- sistemazioni generali.

a condizione che:

1. le aree a servizio dell'impianto siano realizzate in conformità all'art. 5 del D.M. 18/03/96 e s.m.i., escludendo, fra l'altro, le porzioni che non presentano una larghezza minima di m 6,00, da misurarsi dal perimetro dell'impianto;
2. la tribuna scoperta, in entrambi i settori locali ed ospiti, sia dotata di n. 2 uscite per settore, come previsto dal D.M. 18/03/96 e s.m.i.;
3. tutte le tribune siano dotate di idonei varchi di esodo sul campo, da utilizzarsi in condizioni di emergenza, come previsto dal D.M. 18/03/96 e s.m.i.;
4. nelle tribune spettatori, in particolare in quella coperta, siano utilizzati esclusivamente i posti che presentano condizioni di completa visibilità degli spazi sportivi; nel dettaglio, dovranno essere escluse le postazioni la cui visibilità è limitata dai pilastri delle strutture di copertura e dalla pensilina posta in corrispondenza degli accessi degli atleti al campo. I posti D.A., sempre nella tribuna coperta, dovranno essere ubicati in posizione tale da garantire una completa visibilità e non ostacolare la visibilità dei posti retrostanti;
5. le docce degli spogliatoi istruttori/giudici siano rese accessibili agli utenti D.A., come da Norme CONI.

I suddetti aspetti di non conformità al D.M. 18/03/96 e s.m.i. potranno essere eventualmente sanati facendo riferimento alle procedure previste dall'art. 22 del D.M. 18/03/96 e s.m.i. (deroghe e relative misure compensative, etc.).

Il presente parere non costituisce in alcun modo surroga, deroga o sanatoria di qualsivoglia eventuale mancato adempimento posto a carico del richiedente o spettante alle competenze di altri Organi od Enti.

Il parere è riferito esclusivamente alla funzionalità sportiva degli impianti e non attiene, quindi, ad altri aspetti, in particolare a quelli relativi alla opportunità o convenienza dell'intervento, ovvero alla congruità dei relativi costi.

Il carattere favorevole del presente parere è condizionato al rispetto integrale delle prescrizioni in esso riportate, alle quali occorrerà attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'opera.

Le eventuali prescrizioni inerenti le competenze dei Ministeri ed Enti rappresentati all'interno della Commissione Impianti Sportivi, sono da ritenersi di natura generale e non limitative delle valutazioni di ulteriori Commissioni e/o Organismi Tecnici di Controllo afferenti agli stessi Ministeri e/o loro estensioni.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Scionti



Allegati: contatti CIS

Contatti Commissione Impianti Sportivi

Presidente:	Ing. Vincenzo Scionti
Responsabile dell'istruttoria:	Arch. Attilio Magni
Segretario:	Geom. Valerio Funghi
Segreteria:	Sig.ra Carla Cruciani
e-mail:	cis@coni.it
Sito Internet:	http://cis.coni.it
Telefono:	+39 06 3685 7530 – 7452
Fax:	+39 06 3272 3772
Indirizzo:	CONI - Commissione Impianti Sportivi Stadio Olimpico - Curva Sud – II Piano – Stanze 262 / 264 / 265 / 267 - 00135 Roma