



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ROMA

Al Responsabile dell'attività
COMUNE di CIVITAVECCHIA
comune.civitavecchia@legalmail.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI – POLO DI CIVITAVECCHIA

CIVITAVECCHIA – Via di Punto Franco, 1

☎ 0766502360

✉ *polocivitavecchia.roma@cert.vigilfuoco.it*

VALUTAZIONE DEL PROGETTO - (art.3, D.P.R. 151/11) (favorevole)	
Istanza	Prot. 62624 del 20.09.2021
Ditta	COMUNE DI CIVITAVECCHIA
N. prat.	73261
Attività	Impianto sportivo con capienza pari a 1.632 spettatori (Att. 65.2/C, D.P.R.151/11)
Indirizzo	Civitavecchia (RM) – Via Attilio Bandiera, 20
Progettista	Ing. Roberto DE ANGELIS

Dal procedimento di verifica e controllo, effettuato in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 87 del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 64/2012), è risultato che il progetto allegato all'istanza indicata in oggetto, integrato con la documentazione tecnica trasmessa con note prot. n. 10389 del 10.02.2022 e prot. n. 26106 dell'11.04.2022 a seguito di ns. richieste inviate rispettivamente con prot. n. 77488 del 12.11.2021 e prot. n. 23459 del 31.03.2022, è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, a condizione che vengano attuate le prescrizioni di seguito:

1. gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità a quanto indicato nella Legge 01.03.1968 n. 186;
2. dovrà essere sempre garantita la massima fruibilità dei percorsi di esodo e delle relative uscite di sicurezza;
3. prima della messa in esercizio dell'attività dovrà essere rispettato quanto indicato nell'art. 1 del D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii.;
4. laddove siano presenti attività richiamate al IV capoverso dell'art. 4 del D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii. le stesse dovranno essere realizzate con strutture separanti di resistenza al fuoco non inferiore a REI90 e le comunicazioni dovranno avvenire per tramite di filtro a prova di fumo;
5. dovrà essere pienamente rispettato quanto indicato nel III capoverso dell'art. 4 del D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii., relativamente alle caratteristiche del luogo predisposto per il coordinamento degli interventi di emergenza;
6. le caratteristiche dell'area esterna adibita come area di servizio deve rispettare le caratteristiche indicate nell'art. 5 del D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii.;
7. gli affollamenti dell'attività non dovranno superare quelli dichiarati nella documentazione tecnica trasmessa a corredo dell'istanza richiamata in oggetto;
8. lo spazio destinato all'attività sportiva dovrà essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori;

9. vista la predisposizione di settori separati tra spettatori locali e spettatori ospiti nella tribuna scoperta, tali settori dovranno rispettare quanto indicato nell'art. 7 e nel VI capoverso dell'art. 8 del D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii.;
10. le porte e i sistemi di apertura lungo i percorsi di esodo dovranno rispettare le disposizioni previste dal Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo;
11. dovrà essere pienamente rispettato quanto indicato negli artt. 9, 15 e 16 del D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii.;
12. gli impianti di protezione attiva previsti dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 20.12.2012;
13. dovrà essere garantita la piena applicazione dell'art. 19 del d.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii. relativamente alla gestione della sicurezza antincendio;
14. per quanto non espressamente specificato nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di valutazione progetto richiamata n oggetto e delle relative successive integrazioni dovrà essere pienamente rispettato quanto prescritto nel D.M. 18.03.1996 ed eventuali ss.mm.ii..

Il Responsabile della verifica e controllo

(D.V. Donato FABBRICATORE)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

- Visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi;

si comunica che il progetto all'istanza indicata in oggetto, presentato a firma del professionista ing. Roberto DE ANGELIS, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPR n.151/2011, è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, alle condizioni indicate dal Responsabile della verifica e controllo.

Si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del DM 7.8.2012 e con la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Il Comandante

(Dir. Sup. Alessandro PAOLA)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)