

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE, ENTI LOCALI E POLITICHE ABITATIVE

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE  
AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD UFFICIO GENIO CIVILE FROSINONE

Protocollo n° 2017-0000213685  
Posizione n° 55587

li 04/05/2017

Allo Sportello Unico per l'edilizia del  
Comune di **Cave** p.e.c. -

Al Committente Comune di cave  
e-mail / p.e.c. **e.zimpi@epap.conafpec.it**,  
**antonio.tudini@archiworldpec.it**,

Al Delegato LEONARDO MIOZZI  
p.e.c. **leomiozzi@pec.ording.roma.it**

OGGETTO: **D.P.R. n° 380/01 artt. 93-94 - Regolamento Regionale n° 14 del 13/07/2016 .**

Rilievi della commissione sismica

**Comune di Cave ( RM ) Zona Sismica 2B**

**Committente Comune di cave**

**Lavori di Eliminazione del dissesto idrogeologico sulla strada comunale Via Giulio Rinaldi**

Lotto - Stralcio -

Distinto in catasto al foglio n° 4 Particella n° 259 - 271 - 278 Località -

Via **Giulio Rinaldi** Lotto - Edificio - Scala -

Si comunica che nella seduta del **04/05/2017** con verbale n° **2755** la Commissione Sismica, istituita ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento regionale n° 14 del 13/07/2016, ha effettuato il controllo di merito del progetto presentato in data **22/04/2017** rinviandone l'esito in quanto si è rilevato:

1. *Non risultano definite le caratteristiche dei materiali che formano le gabbionate, ovvero rete metallica e pietrame di riempimento che deve risultare congruente con i dati presi a base di calcolo.*
2. *Dal calcolo di stabilità del paramento non si rileva la considerazione delle azioni generate dall'eventuale urto di veicoli.*
3. *Mancano indicazioni e particolari sullo smaltimento dell'acqua a monte dell'opera, principale causa del dissesto (v. Relaz. Geo.) nonché i giunti tecnici con le strutture esistenti.*
4. *Non risulta il pagamento degli oneri regionali o l'atto comunale dal quale risulti dichiarato lo stato di calamità (art. 2 comma 8 allegato alla Deliberazione n. 611 del 16/12/2011).*
5. *Incompleta ed errata compilazione dell'allegato B relativamente ai paragrafi "opere di sostegno" e "modalità di presentazione dei risultati".*

I punti di cui sopra si riferiscono al **D.M. 14/01/2008**

Per il proseguo dell'iter procedurale il progetto deve essere perfezionato secondo quanto sopra osservato. Gli atti integrativi che saranno presentati, dovranno essere accompagnati da una nota esplicativa che evidenzi in maniera esaustiva il riscontro a ciascuna delle osservazioni formulate e



precisi inequivocabilmente gli elaborati progettuali che eventualmente si intendono annullare o sostituire.

Si resta in attesa del perfezionamento degli atti entro e non oltre il termine di **60 giorni** dalla presente, salvo richiesta di proroga motivata.

La Commissione Sismica si riserva di formulare eventuali ulteriori osservazioni che potranno scaturire l'esame collegiale del progetto alla luce delle integrazioni pervenute.

La presente sospende il decorso dei termini ai fini della conclusione del procedimento stabiliti dalla vigente normativa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Area

