



**Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo**

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI
VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE

Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA

COMUNE DI GENAZZANO

27 FEB 2020

PROT. N. 1671

CAT. CL. F.



Al Comune di
Genazzano
Piazza S. Maria, 4
00030 Genazzano (RM)

OGGETTO: Comune di: Genazzano (RM) : Loc. Campetto –
Intervento di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera- intervento di consolidamento della parete tufacea tra via Empolitana e via IV Novembre.

Richiesta Autorizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 31 /2017

alla Regione Lazio
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS
Via del Giorgione 129
000147 ROMA

aut_paesaggistiche_vas@regione.lazio.legalmail.it

Con riferimento all'oggetto della presente nota, si concorda in linea di massima, con le lavorazioni previste per la messa in sicurezza della cosiddetta parete tufacea, posta in prossimità del centro storico del comune di Genazzano, e si specifica in particolare quanto di seguito:

- le pareti in c.a. finalizzate al contenimento delle spinte del terreno, così come previsto, per esempio, in corrispondenza del tratto stradale di via IV Novembre, dovranno essere rivestite con blocchetti di tufo la cui messa in opera dovrà prevedere la stilatura dei giunti;
- i consolidamenti pertinenti la zona delle grotte dovranno comunque prevedere la conservazione della conformazione naturale;
- la ringhiera prevista in corrispondenza del muro di sottoscarpa, dovrà essere realizzata con un disegno lineare a barre verticali di colore grigio micaceo;
- Si raccomanda l'applicazione di opere di diserbo, che mirino alla selezione delle essenze arboree non infestanti, in modo da favorire invece la presenza di vegetazione arbustiva che presenti caratteristiche compatibili con il contesto naturale originario;
- Si raccomanda che il piano di manutenzione del progetto, preveda espressamente il controllo della vegetazione secondo una precisa cadenza temporale.

Pertanto, questa Soprintendenza esprime, per quanto di stretta competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alle opere previste, con le prescrizioni di sopra riportate.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Arch. Sergio Sgalambro

PER IL SOPRINTENDENTE

Arch. Margherita Eichberg

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Arch. Federica Cerroni