

# COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)



SCUOLA MEDIA S. GORDIANO "A. GALICE"  
Via Monsignor PAPACCHINI

## PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE GENERALE VALUTAZIONE PROGETTO

PROGETTISTA

Ing. Nunzio MORETTI

ELABORATO: 0

DATA: ;Lug-2022



## INDICE

<b>1</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RELAZIONE GENERALE</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ELENCO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVISTI DA PROGETTO</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>ELENCO ELABORATI</b>	<b>4</b>

0	Data	Progetto:	Cliente:	Descrizione:
Rev.: 1	20/07/2022	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	RELAZIONE TECNICA GENERALE

## 1 OGGETTO

---

Scuola Media via Monsignor PAPACCHINI "A. Galice". Lavori di adeguamento alle norme antincendio, propedeutici al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011.

## 2 RELAZIONE GENERALE

---

Obiettivo del presente progetto è l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi del plesso scolastico in oggetto. La scuola ospita classi di scuola elementare, ed in relazione alle presenze effettive contemporanee di alunni e di personale docente e non docente, l'edificio oggetto della presente relazione è classificato quale attività n. 67 di tipo 4c (da 301 a 500 persone).

Così come stabilito dal decreto mille proroghe e con scadenza attuale al 31 dicembre 2021, il suo esercizio è subordinato all'ottenimento dell'opportuna autorizzazione ad operare secondo le attuali normative in materia di prevenzione incendi.

Tale attività antincendio risponde alla regola tecnica verticale DM 26 agosto 1992.

Ai fini dell'adeguamento, bisognerà realizzare opere specialistiche e non sulla scorta della valutazione progetto presentata per valutazione e delle eventuali e conseguenti prescrizioni che il Comando Provinciale VVF emanerà previa valutazione progetto.

## 3 ELENCO LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVISTI DA PROGETTO

---

Sulla scorta della valutazione rischio incendio riportata nell'istanza valutazione progetto, di seguito si elencano le lavorazioni di adeguamento tecnologico e funzionale necessarie al raggiungimento di un grado minimo di sicurezza.

- Realizzazione di gruppo di pressurizzazione a norma UNI 12845 a servizio della rete idrica antincendio di nuova realizzazione;
- Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico quale riserva idrica antincendio;
- Rete idrica antincendio con attacco esterno VVF;
- Fornitura e posa in opera di estintori;
- Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco e revisione di quelle esistenti, come da planimetrie di progetto;
- Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico;
- Impianto di rilevazione incendi;
- Adeguamento delle porte degli ambienti con installazione di maniglione antipanico;
- Controsoffitti resistenti al fuoco ove previsti;
- Ricognizione degli impianti elettrici consistente nella verifica della funzionalità degli impianti, dei quadri, della rete di terra di protezione con annotazione della tensione di isolamento, tempo di intervento e sensibilità degli interruttori differenziali. Integrazione e/o sostituzione di tutti i componenti in avaria o fuori norma;

0	Data	Progetto:	Cliente:	Descrizione:
Rev.: 1	20/07/2022	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	RELAZIONE TECNICA GENERALE

- Adeguamento del sistema di illuminazione d'emergenza, che dovrà garantire lungo le vie di fuga un illuminamento minimo pari a 5 lux;

Per tutti gli impianti, ove previsto, dovrà essere rilasciata Di.Ri. e/o Di.Co così come previsto dall'attuale legislazione DM 37/2008.

#### 4 ELENCO ELABORATI

---

Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati:

0. Relazione progetto A. Galice
  1. Scheda informativa
  2. Relazione tecnica antincendio
  3. Relazione progetto impianti speciali rete idrica antincendio
  4. Capitolato Speciale d'Appalto
  5. Schema di Contratto
  6. Manuale di manutenzione impianti
  7. Piano di Sicurezza e Coordinamento
  8. Oneri della sicurezza
  9. Computo metrico
  10. Quadro economico
- Tav. 1AI      Tavola presidi antincendio

Civitavecchia (Roma), 20/07/2022

---

*Ing. Nunzio MORETTI*

0	Data	Progetto:	Cliente:	Descrizione:
Rev.: 1	20/07/2022	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALI AI SENSI DELLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)	RELAZIONE TECNICA GENERALE