



UTA ZHK INOVA
ESTRATTORE con
recupero ad acqua
PORTATA 24.000 m³/h

ACCUMULO CALDO CAPACITÀ 2000.l

PdC ARIA/ACQUA HIDROS REVERSIBILE A 4 TUBI:
PF 98,1 kW-PC 102 kW-PACS 119 kW
PF DURANTE ACS 91,7 kW

AUTOCALDAIE A CUSCINO D'ARIA CAPACITÀ 2000.l

PdC ARIA/ACQUA HIDROS REVERSIBILE A 4 TUBI:
PF 98,1 kW-PC 102 kW-PACS 119 kW
PF DURANTE ACS 91,7 kW



COMUNE: CIVITAVECCHIA
PROVINCIA: RM
COMITENTE: CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
SINDACO: avv. Ernesto Tedesco

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA POLIFUNZIONALE GIOVANNI MARIA FATTORI
Località Punta del Pecoraio, via Maratona Civitavecchia

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi D.Lgs. 50/2016 e D.M. 154/2017
CUP: J35D1900015001
CIG: 8501346CA4
DIRIGENTE SERVIZI 4 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Ing. Giulio Torio
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):
Arch. Anthony Marcello Scallise

PROGETTISTI:
CAPOGRUPPO: Ing. Roberto De Angelis
PROGETTO STRUTTURALE: Studio Associato Ennepiquadrato
PROGETTO ARCHITETTONICO: arch. Marco Pietrangeli
arch. Alessandro Nicucci
arch. Roberto Sica

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA TIPOGRAFIA: geon. Daniele Cenci

IM09

U.A.01 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE TRIBUNA COPERTA - VISTA ASSONOMETRICA SUD-EST

